

## „Zakup baterii 110V do EW Rutki”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania.

### Pytanie nr 1

„Zgodnie z punktem 1 wytycznych do zadania , nowa bateria ma spełniać warunek pojemności (150Ah) , bez precyzowania technologii jej wykonania . Natomiast w projekcie umowy wskazana jest już konkretna technologia wykonania baterii - OGi.

Proszę o wyrażenie zgody na ofertowanie także baterii wykonanych w technologii OPzS.”

### Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zakupu baterii wykonanej w innej technologii niż OGi, jeżeli spełnia ona wymagane parametry.

### Pytanie nr 2

Czy nowa bateria może być w formie monobloków czy pojedynczych ogniw?

### Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zakupu baterii w postaci zarówno pojedynczych ogniw jak i w postaci monobloków.

### Pytanie nr 3

Czy mają Państwo szczególne wymagania co do producenta, czy jest to nieistotne o ile zostaną zachowane wymagane parametry podane w SIWZ?

### Odpowiedź nr 3

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że nie narzuca określonego producenta baterii.

**Pytanie nr 4**

Czy obecna konfiguracja to 18 bloków po 6V każdy (3 OGi 150)? Czy zamawiający dopuszcza taką konfigurację, czy wymaga 55 ogniw po 2V każde?

**Odpowiedź nr 4**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że w chwili obecnej zainstalowane są 54 ogniwa po 2 V każde. Zamawiający dopuszcza baterię w postaci zarówno pojedynczych ogniw jak i w postaci monobloków.



Pełnomocnik Zarządu ds. Przetargów  
Paweł Błażyński

---

T +48 58 692 18 00  
F +48 58 692 18 80

ENERGA Wytwarzanie S.A.  
al. Grunwaldzka 472  
80-309 Gdańsk

Regon 192902676  
NIP 593-23-72-895

kancelaria.ew@energa.pl  
energa-wytwarzanie.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000512140

nr konta: 34 1140 1065 0000 4067 0100 1003  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 171 382 000,00 zł