

Odpowiedzi na pytania projektowe. Pakiet z dnia 24.05.2023 r. - uzupełnienie

lp	treść pytania	treść odpowiedzi
710	W nawiązaniu do obligatoryjnych zmian do projektu Zał. nr 2 do SWZ (pkt. 2.3), dotyczącego fasady typ 19a lub 19b, prosimy o informację, jaką funkcję mają pełnić drzwi w tej fasadzie po zmianie. W projekcie pierwotnym są to drzwi ewakuacyjne z okuciem antypanicznym. Jeżeli zmienimy rozwiązanie, np. na drzwi harmonijkowe, nie będą one spełniały wymogów drzwi ewakuacyjnych.	Należy dokonać przeprojektowania z zachowaniem funkcji ewakuacji dla wskazanych drzwi.