

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:

nr. tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY

nr. tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA**

nr. tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

nr. tel. (32) 269 89 67

WINDYKACJA

nr. tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI I
KADR**

nr. tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI**

nr. tel. (32) 295 72 04

**DZIAŁ UTRZYMANIA
RUCHU**

nr. tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994

nr. tel. (32) 295 72 09

nr. tel. (32) 295 72 10

fax (32) 295 72 07

**ZARZĄD SPÓŁKI
STANOWI:**

Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY:

50 673 200,00 zł

ER.261.8.2020 A.P.

Czeladź dnia 26.08.2020 r.

Wyjaśnienie - modyfikacja 2
do zapytania ofertowo - cenowego

Dotyczy postępowania na :

**„Dostawę agregatu prądotwórczego o mocy min. 35 kW oraz agregatu
prądotwórczego o mocy min. 45 kW”**

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 2: „Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wymagań technicznych agregatów prądotwórczych. Czy Zamawiający wymaga dostawy agregatów w wersji otwartej do montażu i pracy w pomieszczeniu, czy też mają to być agregaty w obudowie wyciszonej umożliwiającej pracę na zewnątrz..”

Odpowiedź 2: Zamawiający oczekuje zaoferowania agregatów obudowanych, umieszczonych w wyciszonych obudowach umożliwiających pracę na zewnątrz, przy czym wymagany poziom hałasu (LWA) nie może przekraczać 95 db.

Ponadto Zamawiający z własnej inicjatywy doprecyzowuje, iż przez agregat prądotwórczy o mocy min. 35 kW rozumie agregat o mocy nie mniejszej niż 30 kVA, oraz agregat prądotwórczy o mocy min. 45 kW rozumie agregat o mocy nie mniejszej niż 43 kVA.

Aktualna treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowi znacznik nr 1 do niniejszego pisma., który należy złożyć wraz z propozycją cenową (FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY wraz z oświadczeniami) **pod rygorem pozostawienia propozycji bez oceny.**

Pozostałe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

W związku z wprowadzeniem modyfikacji termin składania propozycji cenowej wyznaczony w zapytaniu asortymentowo - cenowym, tj. do dnia **27.08.2020** r. do godziny **13.00** ulega przedłużeniu do dnia **01.09.2020** do godziny **13.00**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Z1*

PREZES ZARZĄDU
(signature)
mgr inż. Artur Smagorowicz

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl