




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 005505/20

Nr dokumentu: DZ/375/2020

Wasz Znak:

Data: 08.07.2020r

Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont instalacji CO i CCW w budynku kotłowni WP-70 oraz w budynku sprężarkowni.

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i AKPiA stany układu pracy ze sterownika Micro850 oraz odczyty z licznika energii i ciepła będą przekazywane do sytemu nadrzędnego. Prosimy o informację czy prace związane z wizualizacją w systemie nadrzędnym należy ująć w zakresie oferty ?

Jeśli tak to prosimy o podanie informacji o systemie nadrzędnym (nazwa, typ, producent), czy posiada on możliwość wprowadzenie nowych sygnałów bez zmiany licencji oraz czy użytkownik posiada narzędzia do wprowadzenia zmian i czy udostępni je nieodpłatnie oferentowi do wykonania w/w prac.

Odpowiedź:

Tak, prace związane z wizualizacją w systemie nadrzędnym należy ująć w zakresie oferty jak i niezbędne elementy i urządzenia do zapewnienia przekazywania danych. Prace należy zlecić firmie Newterm z Warszawy.

Przez pojęcie system nadrzędny należy rozumieć system zbierania i raportowania danych o nazwie SZARP.

Nie posiadamy narzędzi wprowadzania danych do SZARP, obsługą systemu zajmuje się firma zewnętrzna - NEWTERM - Lucjan Przykorski tel. 602 752 -316

Gregorz Zawierucha tel. kont. 32/335 0 108
Renata Uramowska-Słuszniaik tel. kont. /32/335 0 104.
kopia DZ, ZC-1

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Rudolf W. Włószowski



KRS 000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 67.276.000 PLN
73.405.000