ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ			
Oznaczenie na rysunku			D.1	D.2	D.4	D.5	D.6	D.7
Schemat – Widok od zewnątrz (Skala 1:100)								
Wymiary	Wymiar w świetle muru (mm)	Sm	1100	1000	1000	900	800	700
		Hm	2100	2100	2000	2000	2000	2000
	Bezwzględny wymiar w świetle otworu (mm)	Soz	1000***	900***	900***	800***	700***	600***
		Hoz	2050***	2050***	min. 1950***	min. 1950***	min. 1950***	min. 1950***
Ilość sztuk na kondygnacji	–		–	–	–	–	–	–
	Parter		1	1	1	2	3	2
Ilość sztuk razem			1	1	1	2	3	2
Konstrukcja ościeżnicy			Wielokomorowy profil PVC	Wielokomorowy profil PVC	Wielokomorowy profil PVC	Wielokomorowy profil PVC	Stalowy przekrój ceowy	Stalowy przekrój ceowy
Konstrukcja skrzydła			Drzwi jednoskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC	Drzwi jednoskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC	Drzwi jednoskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC	Drzwi jednoskrzydłowe*, Wielokomorowy profil PVC	Drzwi jednoskrzydłowe*, podwójna blacha stalowa	Drzwi jednoskrzydłowe*, podwójna blacha stalowa
Wyposażenie skrzydła	Szklenie		–	–	–	–	–	–
	Zawiasy		3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi	3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi	3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi	3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi	3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi	3szt. przeciwwyważeniowe z łożyskami tłoczonymi
	Zamek		atestowany z wkładką	atestowany z wkładką	atestowany z wkładką	atestowany z wkładką	atestowany z wkładką	atestowany z wkładką
	Wyposażenie		samozamykacz ** odbojnik (inox)	samozamykacz ** odbojnik (inox)	–	–	–	–
Powłoka / Kolor materiału	Ościeżnica		Gładkie PVC / RAL 9003	Gładkie PVC / RAL 9003	okleina CPL kolor biały, płyta HDF,	okleina CPL kolor biały, płyta HDF,	okleina CPL kolor biały, płyta HDF,	okleina CPL kolor biały, płyta HDF,
	Skrzydło		Gładkie PVC / RAL 9003	Gładkie PVC / RAL 9003	okleina CPL kolor biały, płyta HDF,	okleina CPL kolor biały, płyta HDF,	okleina CPL kolor biały, płyta HDF,	okleina CPL kolor biały, płyta HDF,
	Szklenie		–	–	szkło matowe	szkło matowe	szkło matowe	szkło matowe
Współczynnik przenikania ciepła			$U_{max}=1,3W/m^2K$	$U_{max}=1,3W/m^2K$	–	–	–	–
Wymagania dodatkowe:			stolarka szczelna (a<0,3)	stolarka szczelna (a<0,3)	stolarka szczelna (a<0,3)	stolarka szczelna (a<0,3)	stolarka szczelna (a<0,3)	stolarka szczelna (a<0,3)
Wyposażenie dodatkowe:			–	–	–	kratka wentylacyjna wg branży sanitarnej	kratka wentylacyjna wg branży sanitarnej	okno podawcze

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

* – Kierunki otwierania skrzydeł drzwiowych ustalić ostatecznie na placu budowy w porozumieniu z inwestorem;
** – samozamykacz z blokadą otwarcia oraz z ograniczeniem możliwości otwarcia drzwi do kąta prostego;
*** – wymiary w świetle otworu drzwiowego nie powinny być mniejsze niż istniejące oraz nie mniejsze niż zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§62.1)

UWAGI:

- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora;
- Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej;
- Zaistniałe niezgodności pomiędzy opracowaniami oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem;
- Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu;
- Wymiary oraz opis sztuk i elementów powinny być sprawdzone przez wykonawcę bezpośrednio na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych, zamówieniem materiałów oraz kontynuowane na bieżąco w trakcie ich trwania;
- Wymiary otworów drzwiowych podane są w świetle przejścia, ościeżnicy. Skrzydła drzwi po całkowitym otwarciu nie mogą zwężać otworu w świetle ościeżnicy. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeży;
- Wymiary stolarki dobierać zgodnie z systemem producenta. Dobór wielkości i rodzaj ram oraz sposób montażu zgodnie z systememem wykonawcy i specyfikacją robót;
- Bezwzględnie należy zapewnić szczelność powietrzną połączenia przeszkleń z murem;
- Przed zamówieniem wykonawca zobowiązany jest zatwierdzić rysunki technologiczne z inwestorem;
- Stosować zalecenia i instrukcje producentów i dostawców.

GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

PROJEKTANT	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE

STADIUM

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TUTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DATA WYDANIA: 10.2021r.	SKALA 1: 100	RYS. 6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).