

MOSINA



Gmina Mosina
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109-500, fax 61 8109-558
NIP 7773154370, Regon 631258626

Mosina, dnia 26.07.2021 r.

BZP.271.7.2021

Do Wykonawców

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowa pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający Gmina Mosina, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2:

„Przy zastosowaniu pontonów betonowych o wysokości 105 cm uzyskamy wolną burtę w przedziale 46 - 48 cm, czy zamawiający dopuści zastosowanie takich pontonów zamiast pontonów o wysokości 85cm?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie pontonów wysoko obciążalnych o wysokości 105cm, dla których wolna burta wynosi 46-48cm.

Dokumentacja projektowa uwzględni pomosty o zanurzeniu maksymalnie 40 - 45 cm z uwagi na poziom wody i kształt dna.


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61-8109-550, fax. 61-8109-558
um@mosina.pl, www.mosina.pl