

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Wymiana baterii akumulatorów UPS.

Minimalne wymagania techniczne i jakościowe baterii akumulatorów:

- Napięcie nominalne: 12V,
- Moc znamionowa: 36W/cele
- Wymiary (D x S x W) [mm]: 151 x 65 x 93,
- Waga: minimum 2,7kg,
- Pojemność: min. 7,45Ah dla C10/1,8V/cele
- Projektowana żywotność wg Eurobat: Long Life 10-12 lat,
- Certyfikaty ISO 9001 oraz ISO14001 wystawione na producenta baterii potwierdzające jakość dostarczonych produktów (certyfikaty należy załączyć do oferty).
- Ilość baterii: 120 szt.
- Gwarancja: 24 mies.

Zakres prac do przeprowadzenia w celu wymiany baterii akumulatorów:

- Deinstalacja i utylizacja wyeksploatowanych baterii,
- Instalacja dostarczonych baterii,
- Wykonanie pomiarów rezystancji wew. dostarczonych baterii oraz sporządzenie protokołów z pomiarów,
- **Konfiguracja zasilacza UPS oprogramowaniem serwisowym producenta zasilacza UPS – przywrócenie pierwotnej konfiguracji bateryjnej (ilość baterii, prąd ładowania),**
- Testy funkcjonalne.

Model posiadanego przez Zamawiającego jednostki UPS: UPS AGPOWER RMX (moc 40 kVA/ 40kW)