

LEGENDA:
S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø315mm "in situ"
S2 - Proj. studzienka rewizyjna Ø315mm
Si - Istn. studzienka rewizyjna Ø315mm

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.
W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Z uwagi na zbliżenie proj. przykanalika z przyłączem wodociągowym - prace ziemne w tym obszarze należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Dla proj. studni S2 należy zastosować właz żeliwny typu ciężkiego z uwagi na lokalizacje studni w obszarze ruchu kołowego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

[redacted]

OBIEKT
Przyłącze kanalizacyjne
Orląt 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
dz. 100/1 obr. 0063 Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU
Plan sytuacyjny

BRANŻA	SANITARNA		
DATA	05.2023	SKALA	1:500