



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-887
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

OBIEKT
Przyłącze kanalizacyjne
ul. Niedźwiedzia 05-825 Odrano Wola,
dz. 1/12 obr. 0025 Odrano Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU	
Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego	
BRANŻA	SANITARNA
DATA	01.2022
SKALA	
1:500	

Prawdopodobna lokalizacja lokalnego przykanalika sanitarnego

Istn. przyłącze wodociągowe

Istn. przyłącze gazowe

Proj. przykanalik sanitarny
Dz 40x3,7mm PEHD SDR11,
PN16, L= 13,6m, i=1,8%

istn. szambo opróżnić,
zdezynfekować i zasypać
piaskiem lub gruntem
rodzinnym zagęszczając
warstwami

Proj. przykanalik
sanitarny Ø160 PVC
L= 7,4m, i=6,8%

Proj. odejście Ø40PE do
granicz działki nr ew. 1/13
wg odrębnego opracowania

LEGENDA:
S1 - Studzienka rewizyjna Ø425mm
P1 - Przydomowa przepompownia
Przed rozpoczęciem układania przykanalików należy bezwzględnie wykonać odkrywkę w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomiarów ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.