



LEGENDA:
S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm "in situ"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokonywać pomiarów rzędnych ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.
W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Istn. szambo należy opróżnić i trwale zlikwidować.

OBIEKT
 Przyłącze kanalizacyjne
 Topolowa 16a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 dz. 10 obr. 0036 Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU
 Plan sytuacyjny

BRANŻA	SANITARNA		
DATA	05.2023	SKALA	1:500