



LEGENDA:
S1- Proj. studzienka rewizyjna Ø315mm

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokonywać pomiarów rzędnych ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Ceglarniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Przyłącze kanalizacyjne

ul. Kilińskiego 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
dz. 28 obr. 0025 Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA	SANITARNA		
DATA	05.2022	SKALA	1:500