

LEGENDA:

S1 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm

S2 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm

S3 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm "in situ"

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.

W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Należy trwale zlikwidować istn. szambo.

Fragment proj. przykanalika od istn. odejścia kanalizacyjnego do proj. studni S1 należy wybudować zgodnie ze spadkiem ww. odejścia.

W obszarze, gdzie będzie przewidziany ruch kołowy, należy zastosować dla proj. studni włazy żeliwne typu ciężkiego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

[redacted]

OBIEKT

Przyłącze kanalizacyjne

Sopranowa 25, 05-825 Książenice,
dz. 1/616 obr. 0020 Książenice PGR, gm. Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA	SANITARNA		
DATA	05.2023	SKALA	1:500