



Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, dnia 19.03.2024r.

Nr sprawy: IZP.271.1.3.2024, nr ogłoszenia: 2024/BZP 00229871/01

DOTYCZY:

**REMONT DROGI GMINNEJ W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI LISIEC MAŁY, GMINA STARE MIASTO**

Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie

1. SST D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych w Tabeli 1 podaje wymagania dla w/w prefabrykatów zgodnie z normą PN-EN 1340. Przy wytrzymałości na zginanie i odporności na ścieranie parametry zalecane przez GDDKiA to klasa 3U i 4I (najwyższe wymagania) natomiast przy nasiąkliwości kryterium podwyższone – wartość średnia dla każdego krawężnika nie większa niż 5%. Są to wymagania stosowane dla dróg krajowych i autostrad kategorii ruchu KR 5-7. Przedmiotowe zadanie to droga gminna o kategorii ruchu KR 1.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać następując wymagania zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1340: nasiąkliwość 2B, odporność na zamrażanie/rozmarzanie 3D, wytrzymałość na zginanie 2T, odporność na ścieranie 3H.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1340: nasiąkliwość 2B, odporność na zamrażanie/rozmarzanie 3D, wytrzymałość na zginanie 2T, odporność na ścieranie 3H.

Z up. WÓJTA
Radosław Maczmarek
.....
INSPEKTOR
podpis osoby upoważnionej