WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32
1929-2019
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 17.07.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce „WODOCIĄGI KIELECKIE" Sp. z o.o. w Kielcach zwanych dalej zamówieniami **w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawę armatury wodociągowej**

Znak sprawy: KML - 26/2020 (ID 363321)

W dniu 16.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ cyt:

Pytanie nr 1:

Pytanie dot. załącznika VI-5 dot. łączników RK i RR zabezpieczonych przez wysunięciem. pkt. 4 wymagań technicznych.

Czy Zmawiający dopuści inne rozwiązanie zabezpieczenia przed wysunięciem rury, gdzie system progresywnego kotwienia składa się z pierścienia segmentowego (wykonanego z POM M25) współpracującego z uszczelką EPDM, na którym zamontowany jest dodatkowy klin (element kotwiący, wykonany z POM M25) pokryty warstwą korundu zwiększającego tarcie na styku z powierzchnią rury, gwarantując pełne zabezpieczenie przed przesunięciem?

Odpowiedź:

Powyższe nie stanowi zapytania do treści SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 2:

Pytanie do Załącznika nr 6/V.

Czy Zamawiający akceptuje następujące zakresy łączników z zabezpieczeniem przed wysunięciem:

dn 50mm: 46-71mm

dn 80mm: 84-105mm

dn 100mm: 104-132mm

dn 150mm: 154-192mm

Odpowiedź:

Wymienione w zapytaniu minimalne zakresy łączników są takie jak w wymaganiach Zamawiającego, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 6/V do SIWZ. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

90-LAT KIELECKICH WODOCIĄGÓW