

Zasilanie z RG	Kontrola napięć		Oświetlenie nocne	Oświetlenie	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie AW/EW	System przyzywowy	PPD2	Gniazda	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc	-	-	1 kW	1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	2 kW	1 kW	2 kW	-	-	-	-
Numer obwodu	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	-	-	-

Moc zainstalowana: $P_i = 8,5 \text{ kW}$
Moc zapotrzebowana $P_z = 7,5 \text{ kW}$

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBJEKT/INWESTYCJA BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZEGO					
ADRES INWESTYCJI DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA					
INWESTOR MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA					
BRANŻA ELEKTRYCZNA			FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA mgr inż. Jakub Hadala			IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO mgr inż. Rafał Ronowicz		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANCYCH LOD/3600/PBE/18			NR UPRAWNIEN BUDOWLANCYCH LOD/3420/PBE/17		
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT ROZDZIELNICZY RZR			DATA: 05.08.2021		SKALA: 1:200
					NUMER RYSUNKU: E11
ZASTĘPZA JEJ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NIEJENIEJ SIĘ NIE MOŻE BYĆ PRZERYWANY. UZUPEŁNIENI LUB ODPATYKNI KOMUNIKOWE BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDYNOSTY AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					