

Znak postępowania: WOP.271.29.2024

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do pytań Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

DOTYCZY: „Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tarnowo Podgórne, jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne, instytucji kultury i spółek gminnych w latach 2025-2026”

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm), informujemy, iż do dnia 08.08.2024 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną lub czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów elektroniczne za pomocą podpisu elektronicznego opatrzonego ważnym certyfikatem kwalifikowanym?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego opatrzonego ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Pytanie 2:

Dot. PPE 590310600017167194

Informujemy, że dla PPE 590310600017167194 występuje niezgodność taryfowa. Zgodnie z zapisami Taryfy ENEA Operator Sp. z o.o. w pkt. 3.1.2. ustalone są następujące zasady kwalifikowania do grup odbiorców - innych niż zaliczanych do gospodarstw domowych - zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia:

1) Grupa C1: odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia

o mocy umownej nie większej niż 40 kW i przy prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w

torze prądowym nie większym niż 63A

2) Grupa C2: odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia

o mocy umownej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63A.

Uwzględniając wskazane powyżej kryteria Państwa obiekt z wskazaną powyżej wielkością zabezpieczenia przedlicznikowego winien zostać zakwalifikowany do jednej z grup C2.

Jeśli:

1) Nadrzędne znaczenie ma dla Państwa rozliczanie obiektu w dotychczasowej grupie taryfowej C12a to niezbędna jest wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na urządzenie o prądzie znamionowym nie wyższym niż 63 A oraz uwzględnienie w aktualizowanej umowie mocy umownej nie większej niż 40 kW;

2) Nadrzędne znaczenie ma dla Państwa wielkość mocy umownej i zabezpieczenia przedlicznikowego to konieczna będzie aktualizacja obowiązującej umowy w zakresie grupy taryfowej w tym wskazanie przez Odbiorcę jednej z grup C2 (C21, C22A, C22B, C22W).

Oдноśnie zmiany opisanej w poz. 1):

Prosimy o rozważenie, czy umniejszona wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego umożliwi działanie obiektu w wymaganym zakresie. Jeżeli wskazana zmiana jest możliwa to konieczne będzie dokonanie wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego na urządzenie o wskazanym prądzie znamionowym – w przypadku stosowania jako zabezpieczenia wkładek topikowych przemysłowych (mocy) tzw. BM wymiany dokona spółka Enea Operator Sp. z o.o. również w przypadku, gdy zabezpieczenie to stanowi własność Odbiorcy (o ile Odbiorca nie dokona wymiany wcześniej). Jeśli w instalacji Odbiorcy są zastosowane zabezpieczenia innego typu niż wkładki topikowe przemysłowe to wymiana musi być dokonana kosztem i staraniem Odbiorcy.

Oдноśnie zmiany opisanej w poz. 2):

Po stronie Odbiorcy wymagane jest wyłącznie zawarcie nowej umowy, której propozycję prześlemy po

otrzymaniu decyzji w tym zakresie. Zmiana grupy taryfowej będzie skutkowałą zmianami w stawkach opłat

za świadczone usługi dystrybucji energii

– w tabeli poniżej zestawienie stawek (netto), które ulegną zmianie:

Grupa taryfowa	Składnik stały stawki sieciowej	Składnik zmienny stawki sieciowej	Opłata abonamentowa, okres miesięcznych		
			1	2	6
---	zł/kW/m-c	zł/kWh	zł/m-c		
C11	6,88	0,2243	3,84	1,92	0,64
C12A, C12B	6,88	0,1915	3,84	1,92	0,64
C21, C22A, C22B	23,06	0,1495	10,00	---	---
C22W	28,11	0,1400	10,00	---	---

Taryfa jest dostępna na stronie <https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/taryfy-i-cenniki> W przypadku wyboru zmiany opisanej w 1) oprócz potwierdzenia tego wyboru – jeśli w instalacji odbiorczej stosowane jest zabezpieczenie przedlicznikowe inne niż wkładki topikowe przemysłowe - to prosimy również o dokonanie wymiany na wskazane powyżej. Wymiany winna dokonać osoba posiadająca stosowne kwalifikacje. Po obustronnym podpisaniu umowy dokonamy ponownego oplombowania osłony tego urządzenia.

W przypadku wyboru zmiany opisanej w 2) prosimy również o wskazanie nowej grupy taryfowej: C21, C22A, C22B lub C22W. Pod względem sposobu rozliczeń (ilość stref czasowych, godziny stref

czasowych) grupą taryfową zbliżoną do dotychczas stosowanej jest C22a. Szczegółowe informacje są zawarte w Taryfie.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż dla PPE: 590310600017167194 dokona wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego na wartość odpowiadającą aktualnej mocy umownej zgodnie ze wskazaną powyżej instrukcją oraz zapisami Taryfy OSD, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. Wysokość zamontowanego zabezpieczenia przedlicznikowego nie będzie większa niż 63A.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.