



Kraków, 17.03.2023 r.

NZ.261.19.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa ścieżki rowerowej w Przyłasku Rusieckim według projektu „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 obr Nowa Huta oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 86/10 obr Nowa Huta jednostka ewidencyjna 126103_9 w miejscowości Kraków, Gmina miejska Kraków” – Numer sprawy: 23/II/2023

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 14.03.2023r., zgłaszamy, że w robotach ziemnych (wywóz nadmiaru ziemi) został przyjęty nieprawidłowy współczynnik spulchnienia (tylko 11%), a przy gruncie występującym w terenie (gliny) powinien on być 25% - 35%. Prosimy o korektę przedmiaru robót w tej kwestii.

Odpowiedź nr 1:

Do głębokości 0,7-0,8 zgodnie z dokumentacją geotechniczną występuje warstwa pyłów mało wilgotnych w stanie półzwałym. Wprowadzono korektę na 20 % w pozycjach: 29, 30, 32, 33 przedmiaru robót, zgodnie z tablicą 0001 dla KNR 2-0:



Tablica 0001

| Kategoria gruntu | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału | Średnia gęstość w stanie naturalnym | | Narzędzia i materiały do odspojenia gruntu | Przeciętne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objętości |
|---|---|-------------------------------------|---|--|---|
| | | kN/m ³ | t/m ³ | | |
| a | b | c | d | e | f |
| I | Piasek suchy bez spoiwa | 15.7 | 1.6 | | 5 - 15 |
| | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa | 11.8 | 1.2 | | 5 - 15 |
| | Torf bez korzeni | 9.8 | 1.0 | szufle i łopaty | 20 - 30 |
| | Popioły lotne niezleżałe | 11.8 | 1.2 | | 5 - 15 |
| II | Piasek wilgotny | 16.7 | 1.7 | | 15 - 25 |
| | Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne | 17.7 | 1.8 | | 15 - 25 |
| | Gleba uprawna z darnią lub korzeniami grubości do 30 mm | 12.7 | 1.3 | łopaty niekiedy motyki | 15 - 25 |
| | Torf z korzeniami grubości do 30 mm | 10.8 | 1.1 | lub oskardy | 15 - 25 |
| | Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna | 16.7 | 1.7 | | 15 - 25 |
| | Żwir bez spoiwa lub mało spoisty | 16.7 | 1.7 | | 15 - 25 |
| | Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwięzłe | 18.6 | 1.9 | | 20 - 30 |
| | Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm | 13.7 | 1.4 | | 20 - 30 |
| | Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm | 13.7 | 1.4 | | 20 - 30 |
| | Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna | 18.9 | 1.9 | łopaty i oskardy | 20 - 30 |
| Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczkami o wymiarach do 40 mm | 17.7 | 1.8 | z częściowym wym użyciem drągów stalowych | 20 - 30 | |
| Gлина, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gładów | 19.6 | 2.0 | | 20 - 30 | |
| Mady i namuły gliniaste rzeczne | 17.7 | 1.8 | | 20 - 30 | |
| | | 19.6 | 2.0 | | |
| | | 17.7 | 1.8 | | 20 - 30 |
| | | 19.6 | 2.0 | | |
| | | 17.7 | 1.8 | | 20 - 30 |
| | | 19.6 | 2.0 | | |
| | | 17.7 | 1.8 | | 20 - 30 |
| | | 19.6 | 2.0 | | |

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

1) **W Części 1 pkt 9 było:**

9. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **18-04-2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Zmienia się na:

9. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **21-04-2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

2) **W części 9 pkt 1 było:**



1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **20-03-2023 r. do godz. 08:00.**

Zmienia się na:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **23-03-2023 r. do godz. 08:00.**

3) **W części 9 pkt 8 było:**

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20-03-2023 r. o godz. 08:05.**

Zmienia się na:

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23-03-2023 r. o godz. 08:05.**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2023 r. nr 2023/BZP 00112987.

Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania zmieniony załącznik w pliku pod nazwą: Zał. nr 10 - Zaktualizowany przedmiar robót 3

Otrzymują:

1 x strona prowadzonego postępowania

1 x aa NZ