

Gdańsk, 04.01.2024r.

## Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), (dalej jako: ustawa Pzp) pn. **Zaprojektowanie i wdrożenie zmiany stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej do budynków położonych na osiedlu studenckim przy ul. Dębowej 5 -13 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. nr postępowania GUM2023ZP0132.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp dokonuje odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w niniejszym postępowaniu i zamieszcza przedmiary w odpowiednim formacie.

### 19. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by ze względu na sporą długość kabla zasilającego do domofonu w dyżurce GUMD poprowadzić go na istniejących podwieszeniach między budynkami bądź ewentualnie z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji teletechnicznej będącej w zarządzaniu GUMD?

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wykorzystanie kanalizacji technicznej do przeprowadzenia kabla do domofonu. Nie ma zgody na wykorzystanie podwieszenia między budynkami. Wszelkie podwieszenia między budynkami w najbliższym czasie będą likwidowane.

### 20. Pytanie

Czy zatoki postojowe mają zostać doznakowane znakami D-18 „parking” z tabliczkami wskazującymi sposób zatrzymania względem krawędzi jezdni?

#### Odpowiedź

Tak miejsca postojowe mają zostać do oznakowane znakami D-18.

Sprawę prowadzi: Tomasz Krysiak