

odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany zapisów dokumentacji przetargowej w powyższym zakresie.

- 11) Czy Zamawiający dla INTEGRATORA Kamstrup Multical 66C dopuszcza zastosowanie MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO WEWNĘTRZEGO który będzie standardowo wyposażony w antenę wewnętrzną/ mieszczącą się w INTEGRATORZE zaś bateria MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO będzie wyniesiona na zewnątrz INTEGRATORA.

odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany zapisów dokumentacji przetargowej w powyższym zakresie.

- 12) Czy Zmawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy następujących zmian:

- a. wprowadzenie do §3 Istotnych postanowień umowy limitu kar umownych przewidzianych w umowie do łącznej wysokości 100% wysokości wynagrodzenia netto należnego wykonawcy z tytułu realizacji umowy;

odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pkt. 12 niniejszego pisma.

- b. modyfikację §3 Istotnych postanowień umowy poprzez wskazanie, że kary umowne należą się Zamawiającemu za zwłokę, a nie za opóźnienie;

odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pkt. 12 niniejszego pisma.

- c. modyfikację §3 ust. 5 poprzez wskazanie terminu, od którego Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz określenie, że kara umowa („odszkodowanie”) w wysokości 25% ceny brutto umowy nie będzie kumulowana z karą umowną, o której mowa w §3 ust. 4 Istotnych postanowień umowy, tj.: „Przekroczenie terminu wykonania etapu ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy o co najmniej 120 dni skutkować może wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego, po uprzednim wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy. W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 25% ceny brutto Umowy. Kara umowna, o której mowa w niniejszym postanowieniu nie będzie kumulowana z karą umowną przewidzianą w §3 ust. 4 Istotnych postanowień umowy”;

odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pkt. 11 niniejszego pisma.

- d. modyfikację §3 ust. 10 Istotnych postanowień umowy poprzez wskazanie, że nie jest możliwe kumulowanie kar umownych za te same zdarzenia;

odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje podwójnego karania za jedno zdarzenie, a postanowienie § 3 ust. 11 załącznika nr 3 do siwz, wbrew twierdzeniu Wykonawcy nie przewiduje takiej okoliczności, o czym świadczy chociażby sformułowanie cyt.” (...) z różnych tytułów (...)”..

- e. wykreślenie z §3 ust. 6 Istotnych postanowień umowy treści „z uwagi na fakt, że ABONAMENT naliczany będzie za pełny miesiąc kalendarzowy, dostarczenie MODUŁÓW

KOMUNIKACYJNYCH dzień po terminie wskazanym w Harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy (miesiąc liczony od dnia zakończonej INTEGRACJI Z SYSTEMEM ERP) traktować należy jako opóźnienie miesięczne”;

odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść §3 ust. 6 poprzez wykreślenie przywołanego fragmentu.

- f. doprecyzowanie w §9 ust. 5 Istotnych postanowień konkretnych przypadków, które będą mogły skutkować wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego.

odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pkt. 14 strona 7 niniejszego pisma.

6. Czy Zamawiający wprowadzi do pkt 15 SIWZ kryteria ocen ofert odnoszące się do aspektów jakościowych w ten sposób, że cena oferty będzie stanowiła kryterium oceny ofert o wadze 60%, natomiast drugim kryterium oceny ofert będzie łatwość montażu modułów komunikacyjnych o wadze 40%. Sposób oceny kryterium jakościowego powinien uwzględniać następujące aspekty:

a. sposób montażu MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO – promowany powinien być montaż MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO wewnątrz INTEGRATORA

b. sposób konfiguracji MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO –promowane powinny być MODUŁY KOMUNIKACYJNE, które na etapie instalacji nie wymagają konfiguracji (nie wymagają podłączania się w sposób przewodowy lub bezprzewodowy z jakimkolwiek innym urządzeniem zewnętrznym)

c. rodzaj użytej anteny – promowane powinny być MODUŁY KOMUNIKACYJNE wyposażone standardowo w antenę wewnętrzną nie wymagając wynoszenia na zewnątrz

d. rodzaj wykorzystywanej przez MODUŁ KOMUNIKACYJNY technologii transmisji danych – powinny być promowane MODUŁY KOMUNIKACYJNE korzystające z technologii NB-IoT jedynej technologii komunikacyjnej w sieciach komórkowych zaprojektowanej na potrzeby zdalnego odczytu liczników.

odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany zapisów dokumentacji przetargowej w powyższym zakresie.

- 13) Jaka liczbę starych INTEGRATORÓW (Multical 66C oraz Multical 801) planuje Zamawiający wymienić w trakcie trwania umowy?

odpowiedź: Zamawiający planuje wymienić w trakcie trwania umowy ilość wskazaną w punkcie 6.2.2. a załącznika nr 1 do siwz – 1481 szt.

- 14) Jakie działania podejmie Zamawiający w przypadku lokalizacji dla których bez wyniesienia anteny poza pomieszczenie w którym zainstalowano UKŁAD POMIAROWO –