



Mińsk Mazowiecki, dnia 07.07.2023 r.

WI.271.18.2023

Dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Mińsku Mazowieckim – II postępowanie”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

W SSTWiOPE Zamawiający zawarł wymagania odnośnie wodoodpornego modułu optycznego LED: - rodzaj modułu: optyczny, LED wymienny, wodoodporny; moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem; Zapis ten jest niejasny i zdaniem wykonawcy może ograniczać konkurencję w postępowaniu. Zabezpieczenie modułu LED i innych elementów elektronicznych uzyskiwane jest u wszystkich liczących się producentów oświetlenia poprzez odpowiedni stopień ochrony oprawy IP66. Prosimy o potwierdzenie, że stopień ochrony oprawy IP66 zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego jako spełniający warunki zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż stopień ochrony oprawy IP66 jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.