

BILANS MAS ZIEMNYCH- Budowa sieci wod-kan , ul. Pod Lasem, m. Łaszczyn, gm. Rawicz.
Sieć kanalizacyjna

Obiekt	Objętość wykopu pod rury i studnie			Podsypka pod rury - piasek dowieziony	Podsypka pod studnie - piasek dowieziony	Obsypka - warstwa ochrona rury - piasek dowieziony	Zasyпка -grunt z wykopu	OBJĘTOŚĆ WYKOPU CAŁOŚĆ	OBJĘTOŚĆ WYKOPU - SZALUNKI TYPU BOKS - głębokość wykopu powyżej 1.0 m	OBJĘTOŚĆ UROBKU DO WYWOZU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	h średnie [m] +0,1m (podsypka)	szerokość wykopu: d rury + 0,3*2 + 0,1*2	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
S0-S5										
S0	2,22	1	103,30	4,35	0,30	20,40	77,18	103,30	103,30	26,42
S1	2,16	1	100,50	4,35	0,30	20,40	74,39	100,50	100,50	26,42
S2	2,01	1	38,75	1,63	0,30	7,63	28,98	38,75	38,75	10,07
S3	1,73	1	108,68	6,00	0,30	28,12	72,68	108,68	108,68	36,30
S4	1,17	1	73,71	6,00	0,30	28,12	37,71	73,71	73,71	36,30
S5		0,8	2,22		0,30		2,22	2,22	2,22	0,30
SUMA			427,16	22,33	1,80	104,66	293,16	427,16	427,16	135,80
S2-S2.1										
S2	2,00	1	90,00	4,20	0,30	19,68	64,80	90,00	90,00	25,50
S2.1	0,96	1	2,89	0,00	0,30	0,00	2,89	2,89	2,89	0,30
SUMA			92,89	4,20	0,60	19,68	67,69	92,89	92,89	25,80
CAŁOŚĆ			520,05	26,53	2,40	124,34	360,85	520,05	520,05	161,60