



ZP.271.4.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu, gmina Kwidzyn – etap I**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1:

Czy w ramach zakresu robót budowlanych należy również wykonać następujące elementy konstrukcji stalowej:

- 1) podkonstrukcje żaluzji wg rys. K-13;
- 2) podkonstrukcje pod panele FV wg rys. K-14;
- 3) podkonstrukcje pod centrale i kanały wg rys. K-15;
- 4) podkonstrukcje pod wyrzutnię i konstrukcję pod kanały ściennie wg rys. K-16;
- 5) podkonstrukcje pod kominy wg rys. K-17.

Powyższe podkonstrukcje powiązane będą z dostarczonymi później elementami instalacji wentylacji mechanicznej, kotłowni czy żaluzjami. W wypadku "wygrania" przez innego wykonawcę II etapu robót, może się okazać że należy je dostosować-przerobić pod dostarczone przez niego elementy instalacji. Czy nie lepiej wykonać wymienione podkonstrukcje w II etapie robót, gdzie generalny wykonawca może te roboty wzajemnie skoordynować?

Odp.: Zamawiający informuje, że wymieniony powyżej zakres robót został wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako zakres obowiązkowy do wykonania w tym etapie inwestycji. Zamawiający wyszczególnił ten zakres w działach przedmiarów, z których Wykonawcy mogą pomocniczo korzystać przy wycenie robót – Rozdz. IV ust. 7 SWZ.

Dlatego też wskazany powyżej zakres robót należy skalkulować i wykonać.

Pytanie 2:

Czy należy wykonać wszystkie warstwy podłogi (podposadzkowe) oprócz podłoża betonowego (niezbędne do montażu konstrukcji stalowej) w tym etapie robót?

Warstwy izolacji przeciwwilgociowej, termicznej i podkładu betonowego pod posadzki w szczególności na części sali sportowej nie będą zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych tj. jak opady, mróz co może spowodować przedostanie się wody pomiędzy warstwy podłogi i wyniku np. działania mrozu powodować ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać zakres robót wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną.