



Roźwienica, dnia 19.09.2024r.

RG.271.6.2024

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Roźwienica

Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica

**Do zamieszczenia na stronie internetowej  
prowadzonego postępowania**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

**Dot.** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2, o nazwie: **Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica na oprawy energooszczędne.**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2024r. poz. 1320) w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców, informuje, iż istnieje konieczność dokonania zmiany treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, zakres zmiany jest następujący:

**W ROZDZIALE IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
SWZ JEST:**

**5. Wymagane parametry opraw:**

Lp.	Dane techniczne opraw (parametr wymagany)
1	Skuteczność świetlna (lm/W): minimum 180lm/W
2	Współczynnik mocy (PF): oprawa powinna być indywidualnie kompensowana w jak największym stopniu min. 0,98
3	Zasilacz: Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej.
4	Ochrona od wzrostu i skoku napięcia: $U_{oc} = 20kV$ (ochronnik wyposażony w diodę sygnalizacyjną)
5	Klasa szczelności: IP66 oraz IP67
6	Obudowa: Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa gładka bez uźebrowań w górnej pokrywie
7	Odporność na uderzenia dla szyby: IK10
8	Bezpieczeństwo fotobiologiczne: Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG0 lub RG1
9	Beznarzędziowy dostęp do komory zasilania w oprawie, dostęp do komory zasilania powinien się odbywać poprzez otwarcie dolnej pokrywy oprawy

10	<p>Regulacja kąta pochylenia oprawy:  Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy.  Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa.  Uchwyt nie może stanowić dodatkowego regulowanego przegubu, a być integralną częścią oprawy.</p>
----	---

**ZMIENIA SIĘ:**

**5.Wymagane parametry opraw:**

Lp.	Dane techniczne opraw (parametr wymagany)
1	Skuteczność świetlna (lm/W): minimum 160 lm/W
2	Współczynnik mocy (PF): oprawa powinna być indywidualnie kompensowana w jak największym stopniu min. 0,98
3	Zasilacz: Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej.
4	Ochrona od wzrostu i skoku napięcia: Uoc=10 kV, (ochronnik wyposażony w diodę sygnalizacyjną)
5	Klasa szczelności: minimum IP66
6	Obudowa: Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa gładka bez uźebrowań w górnej pokrywie
7	Odporność na uderzenia dla szyby: minimum IK09
8	Bezpieczeństwo fotobiologiczne: Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG0 lub RG1
9	Beznarzędziowy dostęp do komory zasilania w oprawie, dostęp do komory zasilania musi odbywać się poprzez otwarcie górnej pokrywy oprawy, zamykanej za pomocą klipsów/zatrząsków wykonanych z tego samego materiału, co korpus oprawy.
10	<p>Regulacja kąta pochylenia oprawy:  Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy.  Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa.  Uchwyt nie może stanowić dodatkowego regulowanego przegubu, a być integralną częścią oprawy.</p>

**W ROZDZIALE XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**SWZ JEST:**

7.Termin składania ofert: do dnia 23.09.2024r. do godz. 10:00

**ZMIENIA SIĘ:**

7.Termin składania ofert: do dnia 25.09.2024r. do godz. 10:00

#### **W ROZDZIALE XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT**

##### **SWZ JEST:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2024r., o godzinie 10:30.

##### **ZMIENIA SIĘ:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2024r., o godzinie 10:30.

#### **W ROZDZIALE XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

##### **SWZ JEST:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.10.2024r.

##### **ZMIENIA SIĘ:**

1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 24.10.2024r**

W przedmiotowym zakresie dokonana zostanie również zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje niezmienną.

**WÓJT GMINY ROŻWIENICA**

*/-/ Tomasz Kud*

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)