

Warszawa, 28 lutego 2024 r.

BF-2.262.43.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **wykonanie instalacji klimatyzacji VRF pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie**

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

Uzasadnienie

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy PZP, zawiadamia, że oferta:

1. Konsorcjum **ARTSERVIS Sp. z o.o.**, ul. Zofii Urbanowskiej 4e, 62-500 Konin i **COOLKLIMA Sp. z o.o. Sp. k.**, ul. Bartosza Głowackiego 102,05-075 Warszawa Wesola,
2. **PZN Sp. z o. o.**, ul. Niekańska 35, 03-924 Warszawa,

zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W projekcie wykonawczym branży sanitarnej, Zamawiający w pkt. 1.3 (str. 6.) wskazał zakres prac dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji tj.:

- praca latem w temperaturze do 52°C w trybie chłodzenia
- praca zimą w temperaturze do -25°C w trybie grzania

Ad. pkt 1

Na stronie 15 oferty, Konsorcjum wskazało zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie grzania -20°C do 15,5°C, tym samym wskazując brak spełnienia wymagania Zamawiającego w zakresie pracy zimą w temperaturze do -25°C.

Na stronie 17 oferty, Konsorcjum wskazało zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia -5°C do 43°C, tym samym wskazując brak spełnienia wymagania Zamawiającego w zakresie pracy latem w temperaturze do 52°C.

Ad. pkt 2

Na stronie 1 i 2 załącznika do oferty pt. „Dane techniczne” oraz załącznika do oferty pt. „VRF” Wykonawca PZN Sp. z o. o. wskazał zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie grzania -20°C do 21°C, tym samym wskazując brak spełnienia wymagania Zamawiającego w zakresie pracy zimą w temperaturze do -25°C.

Wykonawca wskazał zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia -10°C do 46°C w załączniku „Dane techniczne” oraz -15°C do 46°C w załączniku „VRF”, tym samym wskazując brak spełnienia wymagania Zamawiającego w zakresie pracy latem w temperaturze do 52°C.

W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców jako niezgodne z warunkami zamówienia.

*Z poważaniem,
Roman Michalski
Dyrektor
Biura Administracyjnego
/podpisano elektronicznie/*

