

## Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – Część 1

Zasilacz UPS – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań
Zasilacz UPS	Typ	Zasilacz UPS typu rack 19"
	Moc wyjściowa pozorna	Min. 2000VA
	Moc wyjściowa czynna	Min. 2000W
	Napięcie wejściowe	230V / 50Hz
	Napięcie wyjściowe	230V / 50Hz
	Prąd znamionowy (wyjściowy)	Min. 8.5A
	Wbudowany akumulator/akumulatory	Akumulator/akumulatory o łącznej pojemności min. 54Ah
	Zabezpieczenia wejściowe	Przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe
	Zabezpieczenia wyjściowe	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
	Czas podtrzymania	Dla obciążenia 50% min. 17 min. Dla obciążenia 100% min. 6 min.
	Typ przebiegu napięcia wyjściowego	Sinusoidalny
	Port komunikacji	USB, RS232
	Gniazda wyjściowe	- min. 4 gniazda wyjściowe typu IEC 320 C13 - min. 4 gniazda wyjściowe typu IEC 320 C13 umożliwiające zaprogramowanie progu odłączenia obwodu w zależności do poziomu wyczerpania akumulatorów.
	Obudowa	- możliwość montażu w szafie RACK 19" - maksymalna wysokość urządzenia 2U - w zestawie niezbędne elementy do montażu w szafie RACK 19"
	Inne	- możliwość dołączenia dodatkowych modułów bateryjnych min. 3 szt. - zimny start
	Wyświetlacz	-Graficzny wyświetlacz LCD wyświetlający co najmniej takie informacje jak: poziom naładowania akumulatorów, wskaźnik obciążenia wyjścia zasilacza, wskaźnik napięcia wejściowego, wskaźnik napięcia wyjściowego, wskaźnik stanu pracy UPS.
Gwarancja producenta	<b>Minimum 24 miesiące</b>	
Serwis	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.	