

Miłomłyn, 02.08.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.16.2023.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miłomłyn, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710, ze zm., dalej: ustawa), w związku z wniesionym pytaniem wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie:

„W projekcie budowlanym na podstawie, którego Wykonawca przystępuje do wyceny prac jest określone, iż prace składowe mają zostać wykonane w następujący sposób: „zebranie humusu, profilowanie i zagęszczanie podłoża”. Wykonawca zauważa, iż w miejscu projektowanych placów składowych znajdują się drzewa. Po ich usunięciu, a także usunięciu karp, w ocenie Wykonawcy nie ma możliwości, aby bez dowiezienia materiału w postaci pospółki bądź kruszywa łamanego uzyskać stabilną nawierzchnię. Proszę o określenie stanowiska Zamawiającego, czy należy zmienić technologię wykonania prac względem technologii określonej w dokumentacji projektowej, czy pozostawić zakres prac bez zmian, przy czym Wykonawca nie zagwarantuje odpowiedniej nośności. W razie zmiany technologii prosimy o jasne jej określenie i przekazanie, ponieważ ma to znaczący wpływ na kwotę oferty.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie przewiduje zmian technologii wykonania prac w zakresie objętym zapytaniem.

Z poważaniem

Paweł BŁASZCZAK

Zastępca Nadleśniczego