Legenda:

Granica terenu inwestycji: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J - A

Projektowane budynki gospodarcze w konstrukcji stalowej, parterowe, niepodpiwniczone : N1, N2

Istniejący wjazd na działkę:

Istniejąca powierzchnia utwardzona w obrębie działki inwestycyjnej :

Projektowana powierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej:

Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowany dodatkowy fundament na Płaski dach i wysoki:

Projektowane złącze kablowo pomiarowe na budynku:

Projektowany dozlemny odcinek wewnętrznej instalacji elektrycznej (pomiędzy budynkami): e_7
YKY 5x4mm² – 2,5(15,0) m :

Projektowany dozlemny odcinek wewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie obiektu sportowego): e_1, e_2
YAKXS 4x35mm² – 194,0(200,0) m :
YAKXS 4x35mm² – 127,0(133,0) m :

Projektowany dozlemny odcinek wewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie obiektu sportowego): e_3, e_4, e_5, e_6
YAKXS 4x35mm² = 66,0(72,0) m :
YAKXS 4x35mm² = 127,0(133,0) m :
YAKXS 4x35mm² = 194,0(200,0) m :
YAKXS 4x35mm² = 194,0(200,0) m :

Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej: S3 – ks – S1
PVC 200 ; L = 50,3 m

Projektowane dozlemne odcinki wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej: S1 – ks – B1, S1 – ks – B2
PVC 160 ; L = 3,2 m
PVC 160 ; L = 8,1 m

Projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej: S1, S2, S3

Projektowany przyłącz wodociągowy : W_1, W_2, HP
PE90x5,4 ; L = 111,6 m

Projektowany przyłącz wodociągowy : B_{W1}, W, W_2
PE63x3,8 ; L = 16,7 m

Projektowany dozlemny odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowej : B_{W1}, W, B_{W2}
PE40x2,4 ; L = 2,3 m

Projektowany hydrant zewnętrzny naziemny o średnicy DN80 i wydajności 10dm³/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 Mpa : HP

Projektowana studnia wodomierzowa : SW

Projektowana zasuwa : Z

Projektowane sieci do likwidacji :

Projektowany przyłącz wodociągowy do likwidacji:

Projektowany przyłącz kan. sanitarnej do likwidacji:

Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej do likwidacji :

Projektowany dozlemny odcinek wewnętrznej instalacji elektrycznej do likwidacji: