

Bądkowo, dnia 30.04.2024 r.

Gmina Bądkowo

ul. Włocławska 82

87-704 Bądkowo

Nr postępowania RRG.ZPF.271.2.2024

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania: **Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą drogową na terenie gminy Bądkowo.**

Na podstawie art. 284. ust. 6 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.

Dotyczy projektu : **Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże - Kryńsk – Etap I,II III.**

Zamawiający w przedmiarze przewiduje wykonanie warstwy profilowej z mieszanek mineralno asfaltowych AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu śr 75kg/m², natomiast w dokumentacji projektowej w/w warstwa ma grubość warstwy po zagęszczeniu 100kg/m². Która wartość jest poprawna ?

Odpowiedź:

Dla ww. remontów we wszystkich etapach należy przyjąć wartość 100kg/m².