



CZELADZKIE WODOCIĄGI
Sp. z o.o.

CZELADZKIE WODOCIĄGI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41-250 CZELADŹ UL. BĘDZIŃSKA 64

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:

nr. tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY

nr. tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA**

nr. tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

nr. tel. (32) 269 89 67

WINDYKACJA

nr. tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI I
KADR**

nr. tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI**

nr. tel. (32) 295 72 04

**DZIAŁ UTRZYMANIA
RUCHU**

nr. tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

[NR ALARMOWY 994](#)

nr. tel. (32) 295 72 09

nr. tel. (32) 295 72 10

fax (32) 295 72 07

**ZARZĄD SPÓŁKI
STANOWI:**

Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY:

50 673 200,00 zł

ER.261.8.2020 A.P.

Czeladź dnia 20.08.2020 r.

Wyjaśnienie - modyfikacja 1
do zapytania ofertowo - cenowego

Dotyczy postępowania na :

„Dostawę agregatu prądotwórczego o mocy min. 35 kW oraz agregatu
prądotwórczego o mocy min. 45 kW”

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Zamawiający wskazuje w specyfikacji agregatu zasilanie akumulator rozruchowy 24V czy jest to warunek konieczny, gdyż takie małe zespoły prądotwórcze posiadają instalacje 12V.”

Odpowiedź 1: Zamawiający zmienia zawarte w treści załącznika nr 1 do zapytania asortymentowo - cenowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” wymagania w zakresie do układu sterowania agregatu określone odpowiednio w punkcie 14 (Agregat prądotwórczy o mocy min. 35 kW) oraz 14 (Agregat prądotwórczy o mocy 45 kW) z wymagania: „akumulator rozruchowy 24V” na wymagania: „akumulator rozruchowy 12 V”.

Składając ofertę należy do formularza ofertowego dołączyć podpisany załącznik nr 1 do zapytania asortymentowo - cenowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” uwzględniający odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego pisma, pod rygorem odrzucenia oferty. Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

W związku z wprowadzeniem modyfikacji nie ma konieczności przedłużania terminu składania ofert – aktualny pozostaje termin składania ofert wyznaczony w zapytaniu asortymentowo - cenowym, tj. do dnia **27.08.2020 r.** do godziny **13.00**.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Smagorowicz

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl