



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, 15.02.2024r.

PYTANIA Z DNIA 12.02.2024r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „**Migracja systemu sterowania i wizualizacji SCADA do najnowszej wersji Siemens PCS7**”.

Znak sprawy: KML - 25/2023 (ID 861088)

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 12.02.2024r. wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ cyt. *(Zamawiający celem ułatwienia późniejszego odnoszenia się do zadanych pytań i udzielanych odpowiedzi kontynuuje numerację rozpoczętą w pierwszym piśmie wyjaśniającym z dnia 19.01.2024r., kontynuowaną w drugim piśmie wyjaśniającym z dnia 19.01.2024r. oraz kolejnych pismach wyjaśniających z dnia 23.01.2024r., z dnia 02.02.2024r., z dnia 08.02.2024r. oraz kolejnego pisma z dnia 15.02.2024r.):*

Pytanie nr 16

Prosimy o udostępnienie dokładnej listy urządzeń obiektowych (modele, typy i ilość) wraz z informacją, które urządzenia mają pozostać.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 3 wykonanie inżynierii aplikacji należy przeprowadzić w sposób zapewniający odwzorowanie istniejącego stanu obiektu oraz istniejącej funkcjonalności. W związku z powyższym wszystkie dotychczasowe urządzenia pozostają i winny zostać zwizualizowane w nowej aplikacji.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający oczekuje migracji z WL na IL (z rozszerzeniem APL)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 3 wymagana jest ponowna inżynieria oprogramowania w oparciu o standard APL/IL i szablony Water, ponieważ dotychczasowe biblioteki Water (WL) zostały wycofane przez producenta systemu PCS7.

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR

ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Danuta Brymerska

NT 2/24