



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/1319/2024

Jelenia Góra, dnia 04.09.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dot.: WDROŻENIE SYSTEMU CAŁODOBOWEGO MONITOROWANIA
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W POMIESZCZENIACH APTEKI SZPITALNEJ
ORAZ TEMPERATURY W CHŁODZIARKACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ APTEKĘ
SZPITALNĄ
NR REFERENCYJNY: WKR/01/08/2024**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Szanowni Państwo,

Wyrażamy zainteresowanie złożonym zapytaniem. W związku z powyższym, bardzo proszę o wskazanie szczegółowych parametrów pomiarowych oraz ich granicznych.

Odpowiedź:

zakres mierzonej temperatury w chłodziarkach: co najmniej -20°C - $+40^{\circ}\text{C}$

zakres mierzonej temperatury w pomieszczeniach: co najmniej -20°C - $+55^{\circ}\text{C}$

dokładność pomiaru temperatury: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ lub większa

rozdzielczość czujnika temperatury: $0,1^{\circ}\text{C}$ lub większa

zakres mierzonej wilgotności w pomieszczeniach: co najmniej 10-95%

dokładność pomiaru wilgotności: $\pm 5\%$ lub większa

rozdzielczość czujnika wilgotności: 1% lub większa

ZESTAW 2:

Nasze rozwiązania oparte na globalnym standardzie IoT (Internet of Things) LoRaWAN charakteryzują się dużym zasięgiem działania, co eliminuje konieczność przeprowadzania szczegółowych wizji lokalnych i instalacji na miejscu. Ponadto sensory są kalibrowane w akredytowanym laboratorium, co zapewnia wiarygodność pomiarów, zgodnie z Państwa wymaganiami. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w projekcie bez konieczności udziału w wizji lokalnej.



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Liczmy, że nasza propozycja zostanie zaakceptowana, ponieważ jako innowator w zakresie prezentacji danych, chcielibyśmy wziąć udział w Państwa przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez wszystkich potencjalnych Wykonawców.

=====
Pozostałe zapisy Ogłoszenia utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część dokumentacji i dotyczą wszystkich potencjalnych Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

.....
Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz