



Kraków, 08.03.2023 r.

NZ.261.19.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa ścieżki rowerowej w Przylasku Rusieckim według projektu „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 obr Nowa Huta oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 86/10 obr Nowa Huta jednostka ewidencyjna 126103\_9 w miejscowości Kraków, Gmina miejska Kraków” – Numer sprawy: 23/II/2023

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości przyjętych ilości w przedmiarze robót w stosunku do Projektu, tzn. że ilości z Przedmiaru obejmują cały zakres Projektu Zadania. Powyższe pytanie spowodowane jest dokonaniem wstępnych obliczeń projektu i porównania z ilościami przyjętymi w przedmiarze robót m. in. w kwestii wielkości poszczególnych warstw schodkowania konstrukcji drogi, faktu utwardzonych poboczy z dwóch stron drogi. Naszym zdaniem ilości przyjęte w Przedmiarze są zaniżone.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający załącza zaktualizowany przedmiar uzupełniony o roboty rozbiórkowe, odsadzki warstw konstrukcyjnych, inwentaryzację powykonawczą, utylizację materiału. Wskazać należy, że pozycje dotyczące inwentaryzacji geodezyjnej oraz utylizacji nie wymagają ich wprowadzenia do przedmiaru. Wynikają one z dokumentacji projektowej i projektu postanowień umowy. Mogą zostać ujęte w ostatecznej cenie na roboty skalkulowane przez wykonawcę.

**Pytanie nr 2:**

Czy w przypadku powykonawczo wykonania większej ilości danych robót zostaną one rozliczone (wykonawca otrzyma za nie zapłatę) nawet jeśli wartość końcowa umowy zostanie przekroczona? Czy w takim przypadku na koniec budowy zostanie podpisany protokołu konieczności i aneks do umowy?

**Odpowiedź nr 2:**

Zgodnie z zapisami projektu postanowień umowy w przypadku wykonania większej ilości robót zostaną one rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym do wysokości nie przekraczającej ustalonego wynagrodzenie umownego. Protokoły konieczności mogą zostać spisane na roboty dodatkowe konieczne do wykonania oraz roboty dodatkowe



nie objęte udostępnioną dokumentacją budowlaną. Wykonanie tych robót może nastąpić po podpisaniu aneksu do umowy.

**Pytanie nr 3:**

Czy umowę zawartą w tym postępowaniu należy traktować jako umowę o charakterze ryczałtu?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie wskazane w projektowanych postanowieniach umowy ma charakter mieszany - obmiarowo – ryczałtowy. Zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy, wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie rozliczne na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym, jednak nie więcej niż kwota wskazana w ofercie.

**Pytanie nr 4:**

Wnosimy o zmianę warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0-45 mm związanego cementem (poz. 32 PR) na warstwę kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, ponieważ wykonanie tej warstwy w wersji obecnej na budowie będzie technicznie niemożliwe aby zrobić to w sposób należyty.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza zamianę kruszywa łamanego 0/45 mm związanego cementem na kruszywo 0/63 mm pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. Zastosowanie rozwiązań zamiennych nie może pogorszyć parametrów konstrukcji nawierzchni i powinno spełniać wymagania zawarte przez projektanta w udostępnionej dokumentacji budowlanej i warunkach wystawionych przez zarządcę drogi.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o: - pozycję dot. obsługi geodezyjnej zadania w tym inwentaryzacji powykonawczej drogi oraz - utylizację wywożonego nadmiaru materiału z wykopu (w ilości poz. 25 PR).

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o rozbiórki i konstrukcje zjazdów.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający załącza zaktualizowany przedmiar robót z rozbiórkami. Konstrukcje zjazdów zostały ujęte w pozycji 4.3 Nawierzchnia bitumiczna – droga wewnętrzna i ciąg pieszo jezdny oraz wjazdy.



W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

**1) W Części 1 pkt 9 było:**

9. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **13-04-2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

**Zmienia się na:**

9. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **14-04-2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

**10. W części 9 pkt 1 było:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na

[platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w profilu nabywcy pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **15-03-2023 r. do godz. 08:00.**

**Zmienia się na:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na

[platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w profilu nabywcy pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **16-03-2023 r. do godz. 08:00.**

**11. W części 9 pkt 8 było:**

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15-03-2023 r. o godz. 08:05.**

**Zmienia się na:**

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16-03-2023 r. o godz. 08:05.**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2023 r. nr 2023/BZP 00112987.

Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania zmienione załączniki w plikach pod nazwą:

- 1) Zał. nr 9 - Zaktualizowana Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- 2) Zał. nr 10 - Zaktualizowany przedmiar robót.



Otrzymują:

1 x strona prowadzonego postępowania

1 x aa NZ