

ZGK/DZP/922/2022

Kąty Wrocławskie 3.03.2022r.

**Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: Wykonanie przewiertu sterowanego o długości 2000mb rurą PE 100 RC DN 315 SDR17 na odcinku Sadków - Oczyszczalnia Ścieków Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie L=4775mb.

Znak sprawy: ZGK/ZAP/02/2022

Nr ID postępowania: 577414

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

W związku z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie, złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie przewiertu sterowanego o długości 2000mb rurą PE 100 RC DN 315 SDR17 na odcinku Sadków - Oczyszczalnia Ścieków Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie L=4775mb” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Proszę o informację czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnych elementów do łączenia rur w wykopach np. mufy?”

Odpowiedź nr 1:

W zakresie Wykonawcy nie jest dostarczenie materiałów do zgrzewania rur w wykopach. Niezbędne materiały (mufy) do wykonania łączenia rur w komorach przewiertowych dostarcza Zamawiający.

Powyższa odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/577414>

2. ZGK, a/a