

[illegible]

Przy podłączaniu kabli pozostawić zapasy umożliwiające przeciążanie kabli z dowolnego pola rozdzielni RG/A do dowolnego pola rozdzielni RG/B i odwrotnie. Dotyczy to obwodów wypro- wadzanych z rozdzielni (odejściowych).

inżynier budownictwa
Henryk Maczadlo
urządzenia budowlane do projektowania, tworzenia, instalowania robótami
budowlanymi w specjalności: konstrukcje budowlane i organizacji

Nr ewid. 108 901/OL
w szczególności instalacje i prace instalacji elektrycznych

Nr ewid. 159 07/OL
w zakresie instalacji sanitarnych

Nr ewid. 148 01/OL