

GK.271.1.10.2023.JK

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie.

Pytania i wyjaśnienia nr 1 do treści SWZ

**Wykonawcy-wszyscy
Strona internetowa postępowania**

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

„Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 103/4 i 95 obręb Firlus ”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, **przekazuje treść zapytań z dnia 11.10.2023r. dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. SST dla w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości dla kruszywa oraz mrozoodporności dla mieszanek na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści o stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw do podbudowy zasadniczej dla ruchu KR1 o nasiąkliwości i mrozoodporności wg WT-4 2010.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

(Podpis Kierownika Zamawiającego)