

Kościan, dnia 28.09.2023 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/30/2023/ZO
pn.: „Sprzedaż i dostawa rur i armatury”

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.09.2023 r., a także wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie

Proszę o podanie danych do studni:

1. studnia 400K czy 425NW
2. chodzi o kompletne studnie, wraz z rurą wznoszącą?
3. rura wznosząca korugowana czy gładka
4. wysokość każdej studni, jeśli mają to być kompletne studnie
5. ilość przegubów (ruchomych kielichów) do każdej studni

Odpowiedź

1. Studnia DN 425 NW.
2. Nie. (Rura wznosząca - pozycja nr 5 tabeli z Formularza ofertowego)
3. Rura wznosząca korugowana.
4. Pozycja nr 5 z tabeli Formularza ofertowego.
5. 4 sztuki przegubów do każdej studni.

PROKURENT
Tomasz Michalski