

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-159837

**Dotyczy: Modernizacja budynku położonego przy ul. Górna Wilda 80/Różana 9a**

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej jako „ustawa PZP” lub „PZP”) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 1**

Prosimy o przedłożenie nowych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej Veolia ponieważ poprzednie załączone do przetargu nr 2596/2019 straciły ważność w czerwcu tego roku.

**Odpowiedź:**

Wymianie zgodnie z warunkami technicznymi Aquanet podlega przyłącze wody oraz kanalizacji. Wszelkie niezbędne opracowania oraz uzgodnienia tej kwestii leżą po stronie Wykonawcy. Spółka informuje, że przyłącze miejskiej sieci ciepłowniczej zostało wykonane przez Veolia S.A. w 2020 roku, opracowanie techniczne węzła należy uzgodnić z Gestorem sieci na podstawie istniejących warunków przyłączeniowych.