

Kielce dn. 27-07-2023 r.

Ocena techniczna

dot: uszkodzonych klimatyzatorów AUX zamontowanych w pomieszczeniach biurowych Nadleśnictwa Staszów przy ul. Ogłędowskiej 4 w Staszowie.

Podczas przeprowadzonego przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych w dniu 16.05.2023 stwierdzono następujące uszkodzenia:

Klimatyzator marki AUX model: AL.H160A6/MuR1DI+AL.H12A5/MuR1DI – w urządzeniu wystąpiła usterka układu elektronicznego który odpowiada za komunikację między główną płytą sterującą a modulem odpowiadającym za sterowanie sprężarką. Po konsultacjach z dystrybutorem i producentem urządzeń AUX informujemy iż części zamienne do tych modeli nie są już produkowane. Próba wymiany tylko jednostek zewnętrznych też nie jest możliwa ponieważ nie będą się komunikowały z jednostkami wewnętrznymi starszej generacji. Jedynym rozwiązaniem aby usprawnić chłodzenie jest wymiana urządzeń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na nowe. Według naszej oceny instalacja freonowa po odpowiednim sprawdzeniu i oczyszczeniu nie będzie kwalifikowała się do wymiany.

WYKONAWCA:


.....
podpis
KLIMANET Spółka Cywilna
Adam Jaworski, Zenon Cedro
25-419 Kielce, ul. Rolna 8
tel./fax 041-344-27-00
NIP 657-271-43-30, Regon 260111459**KLIMATYZACJA - WENTYLACJA - CHŁODNICTWO**KLIMANET Spółka Cywilna Adam Jaworski, Zenon Cedro; ul. Rolna 8, 25-419 Kielce
NIP: 657-271-43-30, Santander Bank S.A. O/Kielce, Konto nr. 44 1500 1458 1214 5004 9392 0000