

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA ZABUDOWANA INSTALACJA FREONOWA TRASA ZAŁOŻONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WIDOCZYCH ELEMENTÓW SZCZEGÓŁOWĄ LOKALIZACJĘ INSTALACJI NALEŻY USTALIĆ POPRZEZ WYKONANIE ODKRYWEK PODCZAS PROWADZONYCH PRAC
- Ø 22,2 / 12,7 mm - ŚREDNICA NOMINALNA RURY MIEDZIANEJ INSTALACJI FREONOWEJ
- ISTNIEJĄCA ZABUDOWANA INSTALACJA SKROPLIN TRASA ZAŁOŻONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WIDOCZYCH ELEMENTÓW SZCZEGÓŁOWĄ LOKALIZACJĘ INSTALACJI NALEŻY USTALIĆ POPRZEZ WYKONANIE ODKRYWEK PODCZAS PROWADZONYCH PRAC
- PVC-U Ø 32 mm - ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA RURY SKROPLIN Z PVC-u ŁĄCZONEJ PRZEZ SKLEJANIE
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA (WIDOK Z GÓRY)
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA (WIDOK Z GÓRY)
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KASETONOWA (WIDOK Z GÓRY)
- POMPKA SKROPLIN

OZNACZENIA:

pom. nr. 41 - NUMER POMIESZCZENIA WG OZNACZEŃ NA DRZWIACH
jedn. wewn. ścienna - OGÓLNY TYP URZĄDZENIA
JW typ 1 - OZNACZENIE PROJEKTOWE JEDNOSTKI O PARAMTERACH WG SPECYFIKACJI
Q chł. nom. = **2,2 kW** - MOC CHŁODNICZA NOMINALNA JEDNOSTKI DEMONTOWANEJ

UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na budowie,
3. Ze względu na częściowo zakryte fragmenty instalacji uniemożliwiające ich inwentaryzacje bez ingerencji w elementy budynku Wykonawca przed przystąpieniem do prac bezwzględnie powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie. Ewentualne rozbieżności pomiędzy projektem i stanem faktycznym zakrytych elementów należy koordynować bezpośrednio na budowie.
4. Instalacje projektuje się z uwzględnieniem lokalizacji istniejących jednostek klimatyzacyjnych. W przypadku zmiany usytuowania lub sposobu montażu należy jej dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi oraz dostosować instalacje, mocowania, konstrukcje etc. do nowej lokaliazacji.
5. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz mieć aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
6. Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących przepisów BHP.
7. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami wykonywania instalacji, doborami, isntruckjami montażu i uruchomienia zaproponowanych urządzeń.
8. Całość robót objętych niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo budowlane oraz wszelkimi uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi dotyczącymi sztuki budowlanej, „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robót).
9. Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

RYSUNEK:
INSTALACJA KLIMATYZACJI KOMFORTU
RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

AC.04

DATA:
WRZESIEŃ 2023

SKALA:
1 : 100

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. PIOTR CIEPLEWICZ

SPECJALNOŚĆ: SANITARNA
NR UPRAWNIEŃ: SWK/0117/PBS/15

PODPIS:

INWESTOR:
NADLEŚNICTWO STASZÓW
ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów

LOKALIZACJA:
ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów

TEMAT:
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NADLEŚNICTWA W STASZOWIE WRAZ Z DEMONTAŻEM ZABUDOWANYCH NIESPRAWNYCH URZĄDZEŃ ORAZ DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI FREONOWEJ, SKROPLIN, ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY