

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BABICE, SKOPÓW I RUSZELCZYCE.**

Zamawiający – Gmina Krzywcza – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie 1

Prosimy o wprowadzenie zmian w przedmiarach i opisie technicznym:

łącznie długość sieci kanalizacji tłocznej PE fi 63 wynosi 913,5m (w przedmiarach i opisie technicznym 787m)

od Pp - 127m

od Pz2 - 79,5m

od Pz7 - 64,5m

od Pz8 - 106,5m

od Pz9 - 59,5m

od P3.5 - 476,5m

W załączeniu poprawiony opis techniczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w przedmiarach i opisie technicznym:

w Przedmiarze 1 poz. 22 było 127,00 m, jest 206,50 m.

w Przedmiarze 2 poz. 27 było 660,00 m, jest 707,00 m.

Pytanie 2

Ilość studni betonowych fi 1000 w przedmiarach i opisie technicznym wynosi 12 szt. w rzeczywistości jest ich 35 szt.:

- ciąg B - 12 szt.

- ciąg C - 3 szt.

- ciąg D - 3szt.

- ciąg E - 3 szt.

- ciąg F - 4 szt.

- ciąg S - 10 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w przedmiarach i opisie technicznym:

w Przedmiarze 3 poz. 49 było 10,0 studni, jest 33,0 studnie.

w Przedmiarze 3 poz. 52 było 82 szt., jest 59 szt.

Pytanie 3

Projekt B. Zaleszczyk. Opierając się na <https://mapy.geoportal.gov.pl> wnioskujemy, że część przyłączy jest już wykonana. Prosimy o informacje czy budynki na działkach nr ewid. 804, 838/2, 868/1 są już wpięte to sieci kanalizacyjnej?

Zadanie jest współfinansowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Odpowiedź Zamawiającego:

Budynki na działkach nr ewid. 804, 838/2, 868/1 są już wpięte to sieci kanalizacyjnej.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
(...)
Wacław Pawłowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a