

VIII. Zadanie Rady Dzielnicy XVII

Dowieszenie opraw oświetleniowych typu LED z gniazdem ZHAGA ZD4i oraz sterownikiem lokalnym

dedykowanych przejściom dla pieszych wraz z wysięgnikami do istniejących słupów

1. os. Na Stoku – 3szt.

PZ 2152, oprawy asymetryczne wraz z wysięgnikami: IV/26, III/09, III/11










# PZ 2152

STACJA TRANSF.  
NR 2118

ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE  
W STACJI NR 2118

ROZDZIELNICA NR 2152  
LOKALIZACJA OS WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE



ZABEZPIECZENIE  
PRZEDLICZNIKOWE

3 x 63 A

MDC ZAINSTALOWANA P= 12,287 kW  
U=400/230V - 50Hz  
UKŁAD SIECI TN-C  
SYSTEM DOCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

LEGENDA

III/08 RAKIETU ŚWIECZĄCY  
III/100 DC ZOBRAZ. ŚWIECZĄCY

grupa ZŁE S. A.	NR OPR. ES/P/323/99
SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH PZ NR: 2152	RYS NR 2

