

Margonin, dnia 02 listopada 2023 r.

Gmina Margonin
64-830 Margonin
ul. Kościuszki 13

ZP.271.29.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Numer sprawy: ZP.271.29.2023.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **“Renowacja budynku “Starej Gazowni” Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie”**.

W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 29 i 30 października 2023 r., dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **“Renowacja budynku “Starej Gazowni” Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie”**, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

„Proszę o uszczegółowienie / wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia: 1) W opisie technicznym zapisano, że technologia kotłowni będzie realizowana wg. odrębnego opracowania; w kosztorysie remontowym poz. 64 wskazano na konieczność wymiany kotła z armaturą, kominem i podłączeniem. Proszę o podanie choćby podstawowych parametrów w tym zakresie, w szczególności: mocy kotła, rodzaju wysokości komina, czy innej istotnej armatury wchodzącej w zakres robót 2) W kosztorysie wskazano na konieczność zdemontowania oraz ponownego montażu opraw oświetleniowych. Proszę o informację czy należy zamontować zdemontowane wcześniej oprawy, czy zamontować nowe. Jeśli nowe - to opisać jakie. 3) W poz. 5 przedmiaru dotyczącego remontu wskazano na konieczność demontażu osprzętu instalacji wod – kan. Brak informacji (w projekcie i kosztorysie) czy po wykonaniu remontu osprzęt wod – kan należy ponownie zamontować, oraz informację czy ewentualnie zamontować osprzęt z rozbiórki czy nowy. 4) Proszę o podanie wymiarów kołnierzy do okien połączeniowych (brak informacji w projekcie oraz kosztorysie)”

Pytanie Nr 2

„W związku z wymianą źródła ciepła poproszę o orientacyjną wymaganą moc kotła gazowego oraz wielkość zasobnika C.W.U o ile takowy jest wymagany”

Odpowiedź na pytania Nr 1 i Nr 2

Wymiana na kocioł gazowy kondensacyjny mocy 50 kW.
Wkład kominowy dwupłaszczowy ze stali nierdzewnej dł 12 mb.

Włączenie w istniejącą instalację wraz z nowym układem pompowym.
Osprzęt elektryczny do zdemontowania przed robotami malarskimi i ponownego zamontowania.
W łazienkach osprzęt sanitarny nowy.
Kołnierze okien dachowych dostosowane do ich wymiaru i rodzaju pokrycia.
Ogrzewanie wody poprzez istniejące podgrzewacze elektryczne, nie jest wymagany zasobnik.

*Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin
/-/ Łukasz Malczewski
Zastępcą Burmistrza*