

**Miasto Brańsk**  
**ul. Rynek 8**  
**17-120 Brańsk**

Brańsk, dnia 18.07.2022 r.

**GKM.271.3.2022**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie 1:**

Dzień dobry. Pytanie dotyczące zamówienia: 1. Nawiewniki higrosterowalne - czy i gdzie mają być zastosowane? 2. Kolorystyka stolarki: - aluminium - wewnętrzne 3. W drzwiach EI nie ma możliwości zastosowanie pochwyków. 4. Drzwi EI występują jako: - płytowe w okleinie z ościeżnicą MDF lub stalową malowaną - stalowe malowane proszkowo z ościeżnicą stalową ( techniczne ) Proszę o doprecyzowanie jakie to mają być drzwi. ( skrzydło + ościeżnica) 5. Do których drzwi zastosować elektrozaczepy?

**Odpowiedź:**

Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki z samozamykaczem bez elektrozaczepów aluminiowe w odcieniach szarości.

**Z-ca Burmistrza**

**/-/ Joanna Witkowska**