



Poznań, dnia 04 grudnia 2019 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.434.1.2019

POSTANOWIENIE NR 434/2019

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku Pana Józefa Modrzyka (dot. zmiany Postanowienia nr 5/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej) wraz z „**Aneksem w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Poznaniu przy ul. Gołęcińskiej 9 w związku z przebudową**”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Józefa Modrzyka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Jerzego Zielonackiego, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

postanawia

w Postanowieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 5/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku, **wprowadzić zmiany:**

I. W części merytorycznej dodać zapis:

12. zachowaniem schodów zewnętrznych przed wejściem do klatki schodowej usytuowanej w osiach 3-4 (W7) o parametrach:
 - stopni o szerokości – 0,30 m;
 - stopni o wysokości w przedziale – 0,12 m do 0,16 m;
 - warunek $2h+s$ w przedziale od 0,54 m do 0,57 m;
13. zachowaniem klatki schodowej w osiach 3-4 z jednostronną poręczą;
14. zachowaniem klatki schodowej o parametrach:
 - spoczników o minimalnej szerokości – 1,07 m;
 - warunek $2h+s$ w przedziale od 0,59 m do 0,695 m;
 - wysokość stopni o maksymalnej wysokości – 0,20 m;
15. zachowaniem lokalnego obniżenia przejścia ewakuacyjnego w obrębie klatki schodowej do wysokości – 1,58 m;
16. ściana zewnętrzna przy połączeniu ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego między częścią mieszkalną i szkolną (kondygnacja parteru) o parametrach w przedziale od 0,50 m do 1,40 m;

rozwiązania zamienne:

- uzupełnienie systemu sygnalizacji pożaru w taki sposób aby zapewniał swoim działaniem cały budynek wraz z zapewnieniem monitoringu pożarowego do jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 - wyposażenia klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 2 lx;
- II. W pozostałym zakresie Postanowienie nr 5/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku nie ulega zmianie.**

Uzasadnienie

Pan Józef Modrzyk – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o zmianę wydanego postanowienia w trybie § 2 ust. 3a

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przedstawionych w „**Aneksie...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione zmiany w zakresie adaptacji fragmentu budynku szkoły podstawowej w związku z przebudową i zmianą przeznaczenia. Jednocześnie wskazuje się że powyższa zmiana odnosi się również do postanowienia WKW nr 5/2009 w zakresie opisanym w przedmiotowym „Aneksie..”.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną opracowaną w 2009 roku oraz aneksem do przedmiotowej ekspertyzy z 2019 roku,

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
Andrzej Bartkowiak
bryg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Pan Józef Modrzyk
Centrum Usług Przeciwpożarowych
ul. Katowicka 55B/114
61-131 Poznań
2. KM PSP Poznań
3. aa

Załącznik:

1. Aneks do ekspertyzy technicznej z 2019 r. – 1 egz.