

Przywidz 27.03.2023 r.

GK.I.7021.98.AP.158.2023
URZĄD GMINY W PRZYWIDZU
REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
83-047 PRZYWIDZ, ul. Gdańska 7
Tel. 58 682-59-90

INWESTOR:
Nadleśnictwo Kolbudy
ul. Osiedle Leśników 15
83 – 050 Kolbudy

n1506



WARUNKI TECHNICZNE NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

1. **Obiekt i jego charakterystyka**
 - 1.1. Nazwa obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny
 - 1.2. Adres obiektu: dz. nr 630 obr. Marszewska Góra, 83-047 Przywidz, Ząbrsko Górne, ul. Na Wzgórzu 31
 - 1.3. Inwestor: Andrzej Gajowniczek
2. **Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla ścieków bytowych.**
 - 2.1. Miejsce i rodzaj włączenia: istniejący króciec dn 160 zlokalizowany przy granicy działki inwestora od strony ul. Słowiczej (dz. nr 104/9)
 - 2.2. Rodzaj przyłącza: rura PVC Ø 160 SN8 w dz. Inwestora w kierunku przyłączanego budynku, z wymaganym spadkiem.
 - 2.3. Na terenie działki inwestora wykonać studnię rewizyjną minimum dn 400 mm (dopuszczalna PVC lub betonowa),
 - 2.4. Jeżeli rzędna najniższego punktu w pomieszczeniach budynku jest poniżej górnej rzędnej studni rewizyjnej, zastosować klapę burzową.
 - 2.5. Zasypkę wykopów dokonać gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zagęszczeniem.
3. **Wytyczne projektowe i organizacyjne**
 - 3.1. Na Przedmiotowe roboty tut. organ nie wymaga projektu budowlanego z uwagi na prowadzenie przyłącza wyłącznie w działce inwestora.
 - 3.2. Prace zgłosić telefonicznie na 3 dni przed rozpoczęciem prac montażowych tel 785 855 021.
 - 3.3. Wykonanie robót montażowych zlecić firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych.
 - 3.4. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać tylko ręcznie.
 - 3.5. W miejscach zmian kierunku przyłącza zabudować studnie kierunkowe (może pełnić rolę studni z pkt. 2.3).
 - 3.6. Teren po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego.
 - 3.7. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić sieć do odbioru przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Przywidz.
 - 3.8. W dniu przetężnienia kanalizacji należy całkowicie opróżnić istniejący bezodpływowy zbiornik na ścieki (należy przedstawić dowód odbioru z firmy asenizacyjnej) oraz wyłączyć zbiornik z dotychczasowego sposobu użytkowania.
 - 3.9. Przed rozpoczęciem użytkowania z urządzeń należy zawrzeć umowę z Urzędem Gminy Przywidz odnośnie zrzutu ścieków. Rozliczenie za odprowadzenie ścieków bytowych odbywać się będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego na podstawie ilości pobranej wody.
 - 3.10. Ścieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej muszą odpowiadać parametrom zawartym w rozporządzeniach (1),(3) akty prawne.
 - 3.11. Jeżeli będzie prowadzona działalność, która zmienia warunki ścieków bytowych (np. gastronomia, myjnia samochodowa/warsztat) należy przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej zaprojektować i zainstalować odpowiednio separator tłuszczu i skrobi lub oleju, benzyn i piasku oraz studzienkę do poboru prób.
 - 3.12. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania.
 - 3.13. W przypadku braku licznika na wodę w instalacji przyłączanej do kanalizacji należy zainstalować nowy licznik wody na potrzeby bytowe w celu rozliczenia opłat za ścieki.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 wraz z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 wraz z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988)
4. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przywidz

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Z up. Wójta Gminy

Dariusz Czaiński
Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz
tel. 58 682-51-46 fax: 58 682-52-25 email: sekretariat@przywidz.pl www.przywidz.pl