

UWAGI:

1. DOKONAĆ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO KANAŁU SPUSTOWEGO WEWNĘTRZNEGO ODWODNIENIA DACHU POD WZGLĘDEM SZCZELNOŚCI I POŁĄCZENIA Z INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD BUDYNKIEM ZA POMOCĄ KAMERY INSPEKCYJNEJ. SPOSÓB ZAWILGOCENIA POSADZKI CEGLANEJ WSKAZUJE NA ŹRÓDŁO PUNKTOWE NIE POWIERZCHNIOWE.
3. PIWNICE POWINNY BYĆ WYDAJNIE WENTYLOWANE DLATEGO ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE NAWIEWU W DRZWIACH (PODCIĘCIE) LUB OKNACH I ODPROWADZENIU WILGOCI KOMINEM WENTYLACYJNYM.

UWAGI:

1. **Projekt w rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz opracowaniami branżowymi**. W przypadku zauważenia niezgodności należy kontaktować się z jednostka projektową.
2. **W każdym przypadku zagadnień z zakresu konserwacji zabytków należy uzyskać zgodę Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.**
3. Przed wykonaniem fundamentów pochylni i schodów należy dokładnie zinwentaryzować istniejące instalacje zewnętrzne w tych rejonach i dostosować projekt do wymogów bezpiecznego ich przebiegu lub sieci przełożyć.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową, należy poinformować głównego projektanta.
5. Elementy stalowe malować proszkowo do docięciu i spawaniu na kolor ral 7043.
6. Szczegółowe rozwiązania wg projektu warsztatowego wykonawcy.
7. Poziom parteru przyjęto w oparciu o rzędne terenu podane na mapie do celów projektowych. Przyjętą wartość należy zweryfikować i dostosować wraz z poziomem przed głównym wejściem do budynku do sytuacji zastanej na budowie.
8. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych,
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:	REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁU PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOŁU PAŁACOWO PARKOWEGO W DĄBRÓWCE
LOKALIZACJA:	DZIAŁKA NR EWID. 76 ul. PARKOWA 1, 62-070 DĄBRÓWKA
INWESTOR:	GMINA DOPIEWO ul. LEŚNA 1c, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENTY - D-D.**

Główny projektant:
mgr inż. arch. Anna Smólska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Opracowanie:
mgr inż. arch. Dorota Brudło

DATA:	SKALA:	NR RYS.:
12.2021	1:20	A_14