



LEGENDA:

- X - - Otok uzieniący zewnętrzny
- - - - - Uziemienie fundamentowe
- - - - - Łączenie spawane.
- - - - - Zkn - - - - - Złącze kontrolno-pomiarowe śrubowe (dłut-bednarka) z instalacją odgromową.
- - - - - Wyprowadzenie uzłomu do głównej szyny wyrównawczej.

UWAGI:

1. Bednarkę uzieniąjącą w fundamentach układać pionowo, zachować otulinę betonu 50mm.
2. Połączenia instalacji uzieniąjącej w fundamencie (bednarka - bednarka, bednarka - zbrojenie) wykonać jako spawane. Minimalna długość spawu 80mm. Bednarkę ze zbrojeniem łączyć co ok. 2m poprzez spawanie. Zachować otulinę betonu 50mm.
3. Wszelkie wyprowadzenia z betonu wykonać bednarką FeZn 40x5, miejsca wyprowadzenia bednarek z betonu należy uszczelnić na oddłuku 50mm na zewnątrz i wewnątrz betonu za pomocą gumy silikonowej lub masy bitumicznej.
4. Miejsca spawane zabezpieczyć antykorozyjnie.
5. Przed zalaniem betonem potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy ciągłość i poprawność wykonania instalacji uziemień.

MERAENG Sp.z o.o. sp.k.	41-106 Sienianowice Śląskie ul.W. Wodowskiego 31a tel: 607 896 977 e-mail: info@meraeng.com	IMAERAENG
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Hala sportowa	SKALA RYSUNKU 1:75
ADRES INWESTYCJI	ul. Szkolna 1; dz. nr 34/4 88-306 Szczepanowo	DATA SPORZĄDZENIA Grudzień 2023
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI UZIEMIENI I WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW	NUMER RYSUNKU
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Tomasz Gliniec	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	specjalność instalacyjna SIK65094/PODE/14	PODPIS SPRAWOZDAJĄCEGO
IMI I NAZWISKO SPRAWOZDAJĄCEGO	mgr inż. Ireneusz Piwo	specjalność instalacyjna SIK65094/PODE/13
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH		E-12