ŻUŻLOWNIA

HYDROFORNIA

MAGAZYN PALIWA

KOTŁOWNIA

WENT

WENT

TABLICA eNN ZASILANIA INSTALACJI KOTŁOWEJ
- instalacja nowej tablicy zasilającej

Wymiana całej instalacji kotłowej od źródła (kotłów) do zaworów odcinających za pompami obiegowymi

OBIEG 1 - Dn40 - SALA GIMNASTYCZNA

OBIEG 2 - Dn40 - MIESZKANIA

OBIEG 3 - Dn40 - SZKOŁA

OBIEG 4 - Dn32 - ZASILANIE C.W.U.

NACZYNIE PRZEPONOWE PODG. C.W.U. 150 L
- bez zmian

STEROWNIK OBIEGÓW WODNYCH
- nowy

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWCZ C.W.U. 750 L ZASILANY Z INSTALACJI GRZEWCZEJ
- bez zmian

NACZYNIE PRZEPONOWE PODG. C.W.U. 50 L
- bez zmian

POZIOMY PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY O POJ. OKOŁO 500L WYPOSAONY W WĘŻOWNICE POSDOWIONY NAA KONSTRYKCJI STALOWEJ

ZLEW - ZRZUT WODY Z NACZYNIA WZBIORCZEGO
WYMIANA ZLEWU NA NOWY 600x450

ZASILANIE C.O. Dn80

POWRÓT C.O. Dn80

2"Dn80

2"Dn80

ROZDZIALCZ RUROWY POWRÓT Dn180 L=150cm - wymiana na nowy

ROZDZIALCZ RUROWY ZASILANIA Dn180 L=150cm - wymiana na nowy

WYKONANIE NOWYCH PODLĄCZENI ZABEZPIECZAJĄCYCH DO PRZEWODÓW WZBIORCZYCH I PRZEWODÓW BEZPIECZEŃSTWA I POŁĄCZENIE ICH Z OTWARTYM NACZYNIEM WZBIORCZYM
- nowe

Wlaod stalowy Ø220 (Ø200) - nowe

Wlaod stalowy Ø220 (Ø200) - nowe

PRZEWÓD DYMOWY ISTNIEJĄCY

Czopuch stalowy Ø250 - nowe

Czopuch stalowy Ø250
- nowe

2"Dn65

2"Dn65

Podajnik wznośny

Zasobnik buforowy PSP 2000l

2"Dn80

2"Dn80

2"Dn65

2"Dn65

Podajnik wznośny

GAŚNICA 6KG

GAŚNICA 6KG

NALEŻY WYŁOŻYĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ MAGAZYNU PALIWA PŁYTAMI OSB NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ZAPEWNIAJĄC USYPYWANIE SIE PALIWA DO ZGARNIACZY PIÓROWYCH WRAZ Z ŚCIANAMI PO OBWODZIE DO WYSKOŚCI 2,0M Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI OD STRONY WEJŚCIA

ZGARNIACZ PIÓROWY D450cm
- nowy

OSŁONA ZEWNĘTRZNA SYSTEMU PODAWANIA PALIWA W FORMIE WIATY W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z DACHEM Z BLACHY TRAPEZOWEJ, OSŁONY BOCZNE SIATKA STALOWA Z FRONTOWYMI WROTAMI 2x120x200

Podajnik poziomy
- zasyp magazynu

WANNA DO ZAŁADUNKU PALIWA
- nowy

Podajnik poziomy
- zasyp magazynu

WANNA DO ZAŁADUNKU PALIWA
- nowy

NALEŻY WYŁOŻYĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ MAGAZYNU PALIWA PŁYTAMI OSB NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ZAPEWNIAJĄC USYPYWANIE SIE PALIWA DO ZGARNIACZY PIÓROWYCH WRAZ Z ŚCIANAMI PO OBWODZIE DO WYSKOŚCI 2,0M Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI OD STRONY WEJŚCIA

Istniejące drzwi stalowe EI60

ZGARNIACZ PIÓROWY D450cm
- nowy

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWCZ SOLARNY C.W.U. 150L
ZMIANA POŁOŻENIA

KOCIOŁ NA ZRĘBKI I PELET 100 kW Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WYPOSAŻONY W STEROWNIK
- nowy

PODEST ROBOCZY DO KOMUNIKACJI NAD PODAJNIKAMI PALIWA O SZEROKOŚCI 1,0 M
- nowy

KANAŁ NAWIEWNY DO KOTŁOWNI 300x200 ZASILANY Z ZEWNĘTRZNEJ CZERPNI POWIETRZA 300x350
- nowy

KOCIOŁ NA ZRĘBKI I PELET 100 kW Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WYPOSAŻONY W STEROWNIK
- nowy

ZBIORNIK BUFOROWY 2000 L
- nowy

ZBIORNIK BUFOROWY 2000 L
- nowy

ZAKRES ROBÓT W OBREBIE KOTŁOWNI:
- DEMONTAŻ WYZNACZONEGO WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W TYNKACH I POSADZKĄCH
- FLIZOWANIE PODŁOGI ORAZ ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2,2m
- WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU
- INSTALACJA NOWYCH WPUSTÓW PODŁOGOWYCH
- WYKONANIE NOWYCH PODEJŚĆ WOD-KAN DO URZADZEŃ SANITARNYCH

UWAGA:

WYKONAWCA PRZED REALIZACJĄ ZADANIA DOKONA WŁASNYCH DOMIARÓW BUDOWLANYCH (W TYM PRZEKROJU KOMINA) W CELU ZAPEWNIENIA, ŻE ZAMÓWIONE WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI BĘDZIE MOŻLIWE DO INSTALACJI W ISTNIEJĄCEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ I NIE BĘDZIE W KOLIZJI Z INNYM WYPOSAŻENIEM.

OBIEKT BUDOWLANY:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PODCZERWONEM

INWESTOR:
URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

LOKALIZACJA:
PODCZEROWE 246 , GM. CZARNY DUNAJEC, DZIAŁKA NR 7637/62

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWCZE

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI - STAN PROJEKTOWANY	1:50	G-3

PROJEKTANT:	PODPIS:	DATA
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04		03-2020

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl