

Oznaczenie sprawy: **GP.271.9.2023**

Zamawiający

Gmina Mieszkowice
Ul. Fryderyka Chopina 1
74-505 Mieszkowice

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Mieszkowice - Gozdowice**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie, w których miejscach należy ustawić oporniki betonowe. Przedmiarowa ilość 110 m wskazuje najprawdopodobniej jedynie na obramowanie umocnionego pobocza, podczas gdy na planie sytuacyjnym przerywana linia oznaczająca opornik obramowuje również wszystkie zjazdy i ścieżkę rowerową.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Oporniki betonowe należy ustawić tylko w rejonie utwardzonych poboczy na sugerowanym przejeździe rowerowym.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie według którego dokumentu należy wycenić i wykonać bariery U-12a i/lub U-11a. Załączniki 7, 9 oraz 11 podają różne ilości. W przedmiarze jest to ilość 18 m U-12a i 10 m U-11a, w projekcie zgłoszenia robót są to 92 m U-12a błędnie oznaczone na rysunku jako 88 m (17 m przy przejeździe oraz 75 m na odcinku 4+200-4+300), natomiast w projekcie stałej organizacji ruchu 84 m U-12a (9 m przy przejeździe i 75 m na odcinku 4+200-4+300).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Należy wycenić bariery U12a w ilości 17m na przejeździe, 75m na odcinku 4+200-4+300 oraz 4m na początku odcinka czyli w przed zjazdem w km 3+389,54 co daje łączną sumę 96m.

Pytanie nr 3:

W projekcie umowy par. 8 pkt określony został 15 miesięczny termin realizacji zamówienia, podczas gdy w rozdziale XI SWZ jest to 14 miesięcy. Prosimy o skorygowanie rozbieżności i określenie prawidłowego czasu jaki Wykonawca będzie miał na realizację zadania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Dokonano zmiany w projekcie umowy