

Góra Kalwaria, dn. 19 października 2023 r.

ZAP.271.29.2023.ASK(P2)

Wszyscy Zainteresowani

Dot. postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec”

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 oraz zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje, że zostały zadane pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytań wraz odpowiedziami.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie w jakiej kategorii ruchu ma zostać wykonana nawierzchnia bitumiczna ?

Odpowiedz ad 1

Zamawiający informuje, iż nawierzchnię bitumiczną należy wykonać w kategorii ruchu KR2.

Starszy inspektor ds. realizacji inwestycji

/-/ Rafał Kurbanowski

Sprawę prowadzi:

Aneta Szeręga-Kochańska

Tel. 22 / 48-43-430

e-mail: przetargi@gorakalwaria.pl